

Zestawienie materiałów - instalacja c.o. SEGMENT D

Zestawienie rur i kształtek				
Produkt		Wielkość	Ilość	Jednostka
Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219				
Rura stal. k= 0.15		DN 15	116	m
Kształtki				
Kolano 90°		DN 15	22	szt.

UWAGA:

Podana w zestawieniu ilość kształtek jest orientacyjna.
Dokładna ilość zostanie ustalona podczas montażu.

Zestawienie zaworów i armatury				
Produkt		Wielkość	Ilość	Jednostka
Zawory - zawory termostatyczne i podpionowe				
Grzejnikowy zawór powrotny, z możliwością odcięcia grzejnika, prosty, temperatura robocza maks. 110°C, maksymalne ciśnienie robocze 10 bar, materiał - brąz niklowany, bez nastawy wstępnej		15	8	szt.
Automatyczny zawór termostatyczny z ogranicznikiem przepływu, prosty, temperatura robocza maks. 120°C, maksymalne ciśnienie robocze 10 bar, materiał - brąz, z nastawą wstępną,		15	8	szt.
Głowice/Siłowniki - zawory termostatyczne i podpionowe				
Głowica term., czujnik wbudowany, zakres temp. 6-30°C, zabezpieczenie przed zamarznięciem, z ograniczeniem i blokadą zakresu nastaw wartości zadanej			8	szt.

Zestawienie grzejników				
Produkt		H [mm]	Ilość	Jednostka
Grzejniki lewe niezintegrowane, higieniczne				
20/900		900/750/106	2	szt.
20/900 ocynkowany		900/750/106	1	szt.
20/900		900/1050/106	5	szt.

Zestawienie izolacji				
Produkt		Wielkość	Ilość	Jednostka
Otuliny - Katalog izolacji standardowych				
Otulina z pianki PE -o średnicy 15 mm		20 mm	116	m

UWAGI:

1. Powyższe zestawienie należy rozpatrywać wspólnie z Opisem Technicznym oraz rysunkami.
2. W niniejszym wykazie materiałów przedstawiono podstawowe urządzenia i materiały. W każdym przypadku należy przewidzieć również wszystkie elementy, wynikające z wymogów zawartych w pozostałych częściach dokumentacji, niezbędne do prawidłowego zamocowania i późniejszej prawidłowej pracy i eksploatacji instalacji.
3. Wszystkie podane ilości należy sprawdzić z rysunkami i opisem. W przypadku wystąpienia różnic, przed złożeniem oferty fakt ten należy zgłosić do Inwestora lub/i Biura Projektów.