



TABLICA LICZNIKOWA ROZDZIELNI STR


ELEWACJA TABLICY



WNĘTRZE TABLICY



UWAGA:
Stosować liczniki energii czynnej typu sEA firmy Pozyton.
Liczniki montować w obudowie Thalassa 1000x800x350mm nr kat. S59461
(drzwi przezroczyste) na płycie montażowej pełnej ocynkowanej nr kat. S55760.
Podłączenie liczników przez listwy SKa firmy Pozyton.
Obudowę z licznikami montować na ścianie w rozdzielni STR nn.

		Biuro Usługowo-Handlowe >Eco - Tech< 37-700 Przemysł ul. Kościuszki 2		Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik					
Projektował: mgr inż. Robert Bęben Upr. Nr PDK/0191/P00E/06				Inwestycja: Modernizacja źródła ciepła i energii dla SPZOZ WSS w Rybniku, ul. Energetyków 46					
Sprawdził: mgr inż. Kazimierz Mosior Upr. Nr E-154/75				Obiekt: Kotłownia i agregatorownia dla potrzeb grzewczych oraz technologicznych szpitala					
Opracował: mgr inż. Aleksander Bauer				Nazwa rysunku: Tablica licznikowa w rozdzielni STR 0,4kV widok.					
Data wykonania: Grudzień-2009r.		Stadium: Projekt Budowlany		Branta: Elektryczna		Nr umowy: 30/P/2009	Nr archiwalny: 30/P/2009	Skala: 1:10	Nr rysunku: E-8A