

**Inwestor:**

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3  
w Rybniku  
ul. Energetyków 46  
44-200 Rybnik

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

**Adres budowy:** ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

**Nazwa zadania:**

**Poprawa bezpieczeństwa pożarowego SPZOZ WSS Nr3 w Rybniku**

**Wymiana 486 sztuk opraw oświetlenia awaryjnego**

**Rodzaj robót:** **Roboty budowlane**

**CPV 45311200-2**

Rybnik, październik 2018 r.

# Przedmiar robót

**Wymiana 486 sztuk opraw oświetlenia awaryjnego.**

| Podstawa wyceny    | Opis  | Jm                       | Ilości składowe | Ilość robót |
|--------------------|---|--------------------------|-----------------|-------------|
| 2                  | 3   | 4                        | 5               | 6           |
| KNNR 9 0501-0100   | Demontaż starych opraw ewakuacyjnych 1x8 W oraz montaż w ich miejsce nowej oprawy ewakuacyjnej jednofunkcyjnej, LED, IP65, 3h, atest CNBOP, strumień $\geq 400$ lm, moc $\leq 5$ W                      | szt.                     |                 | 356,000     |
|                    | 356   | szt.                     | 356,000         |             |
| KNNR 9 0501-0100   | Demontaż starych opraw świetlówkowych 1x36 W z modułem awaryjnym oraz montaż w ich miejsce nowej oprawy ewakuacyjnej dwufunkcyjnej, LED, IP65, 3h, atest CNBOP, strumień $\geq 600$ lm, moc $\leq 14$ W | szt.                     |                 | 130,000     |
|                    | 130   | szt.                     | 130,000         |             |
| kalk.własna        | Wywóz i utylizacja zdemontowanych opraw ewakuacyjnych   | szt.                     |                 | 486,000     |
|                    |   |                          | 486,000         |             |
| KNNR-W 9 1201-0100 | Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz bezpośrednio na stanowisku roboczym   | pkt pomiar<br>pkt pomiar | 990,000         | 990,000     |
|                    | 990   |                          |                 |             |