

TT-254/2-PN/34-2020

Rybnik, dnia 31.07.2020 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE 2

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

Usługi eksploatacji, konserwacji, serwisu i obsługi urządzeń technicznych kotłowni gazowo - olejowej wraz z agregatem kogeneracyjnym na okres 1 roku - SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku
(zamówienie nr TT-265-PN/37-2020)
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 17.07.2020 r., nr 563338-N-2020

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1: „Czy istnieje możliwość wglądu do audytu energetycznego wykonanego przed zabudową jednostki kogeneracyjnej?”

Odpowiedź 1: Tak.

Pytanie 2: „Czy można pozyskać informację odnośnie zużycia energii elektrycznej np. 15- minutowej z okresu roku kalendarzowego 2019? Jaki jest pobór godzinowym gazu przez WSS?”

Odpowiedź 2: Tak.

Pytanie 3: „Jaka jest moc znamionowa czynna zainstalowanego generatora?”

Odpowiedź 3: Średni pobór godzinowy gazu w miesiącu kwietniu 2020r. to 19,71m³, w miesiącu czerwcu 13,73m³.

Pytanie 4: „Czy źródło kogeneracyjne posiada wbudowane liczniki: gazu, wyprodukowanej energii elektrycznej, energii cieplnej?
Czy funkcjonuje licznik energii (CO) odbieranej z sieci PEC medium i podawanego do działu szpitala?”

Odpowiedź 4: Tak, źródło kogeneracyjne posiada wbudowane liczniki: gazu, wyprodukowanej energii elektrycznej, energii cieplnej. Funkcjonuje licznik energii (CO) odbieranej z sieci PEC medium i podawanego do działu szpitala.

Pytanie 5: „Czy WSS-3 złożył wniosek o wydanie promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej? Jeżeli tak to czy spełniono w nim tzw. „efekt zachęty”?”

Odpowiedź 5: Tak. We wniosku nie spełniono tzw. „efektu zachęty”.

Pytanie 6: „Na kiedy planowane jest uruchomienie agregatu kogeneracyjnego?”

Uruchomienie jednostki kogeneracyjnej winno nastąpić dopiero po uzyskaniu koncesji. Czy ta kwestia została rozstrzygnięta przez WSS-3?”

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000


Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272



Odpowiedź 6: Planowana data: 30.09.2020r.

Pytanie 7: „Czy definiowane były maksymalne poziomy emisji CO2? Aby móc przystąpić do systemu wsparcia- wskaźnik emisji dwutlenku węgla musi plasować się na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce kogeneracji?
Czy agregat prądowórczy spełnia to wymaganie?”

Odpowiedź 7: Tak.

Pytanie 8: „Czy wydane zostały warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej?”

Odpowiedź 8: Tak.

Pytanie 9: „Czy podane będą warunki gwarancji dostawy silnika (kogeneratora) tj. czas okresu gwarancyjnego, warunki dotyczące gwarancji?”

Odpowiedź 9: Tak.

Pytanie 10: „Wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 12.08.2020 r., z uwagi na krótki czas na przygotowanie i złożenie oferty (17.07 do 29.07 – mniej niż 9 dni roboczych w okresie urlopowym)”

Odpowiedź 10: Zamawiający modyfikacją z dnia 28.07.2020 r. przedłużył termin składania ofert do dnia 05.08.2020 r.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert oraz wnoszenia wadium zmodyfikowany i ustalony do dnia 05.08.2020 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272