# 5.SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI WENTYLACJI SYSTEM NR 1




UWAGA:
Przypisane funkcje tabliczkom sterowniczym w pom. Cytostatyków

Tabliczka sterownicza główna TS reguluje funkcje :

- I Bieg niskie obroty wentylatora 1N ,1W,1aW,1bW1,1bW2,1bW3,1cW / wsólna praca/ włączone na stałe
- II Bieg wysokie obroty wentylatora 1N ,1W, 1bW1,1bW2,1bW3,1cW/ z możliwością załączenia i wyłączenia / wentylator 1aW pozostaje w ukladzie pracy na niższym biegu.
- Sygnalizacja pracy I Bieg , II Bieg , awarii.
- Regulacja temperatury 18 C minim. , 22 C max.

Tabliczki sterownicze pośrednie sterujące wentylatorami wywiewnymi TD500/160 Silent 1W i 1aW

- TS 1/1 I Bieg niskie obroty wentylatora 1W / włączone na stałe / II Bieg wysokie obroty wentylatora 1W / z możliwością włączenia i wyłączenia /
- Sygnalizacja pracy I Bieg , II Bieg , awarii.
- TS 1/1a I Bieg niskie obroty wentylatora 1Wa / włączone na stałe / II Bieg wysokie obroty wentylatora 1Wa / z możliwością włączenia i wyłączenia /
- Sygnalizacja pracy I Bieg , II Bieg , awarii.

W przypadku włączenia wentylatora 1aW na wyższy bieg automatycznie wentylator 1W przechodzi w układ pracy na niższy bieg

Wentylator 1W lub 1aW może pracować na wyzszym biegu tylko w przypadku pracy całego systemu na wyzszym biegu

Nie zaklada sie pracy na wyzszym biegu jednocześnie wentylator 1W i 1aW